Grids Italia
Area Regionale Sardegna
Unita' Territ. Nuoro

Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051

E-DIS-31/08/2026-1205176

COMUNE DI BARI SARDO
protocollo@pec.comunedibarisardo.it

DIS/MNO/SAR/UT-NU

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: EDIS114768769 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)
[MSG000039990|2026/0008936] Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0008936/2026 - GRAVE DISSERVIZIO NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI BARI SARDO - RICHIESTA DI INTERVENTI URGENTI E STRUTTURALI

Facendo seguito alla vs comunicazione con ns protocollo E-DIS-18/07/2026-1029145, ed agli incontri del 4 Agosto presso i Vs Uffici, e del 25 Agosto negli uffici della Prefettura di Nuoro, vi comunichiamo che a partire dal mese di giugno 2026, il territorio della Sardegna è stato interessato da quattro distinte ondate di calore. Tali fenomeni, determinati dalla persistente presenza di un anticiclone di origine nordafricana, hanno generato condizioni climatiche particolarmente gravose, con temperature frequentemente superiori a 34°C e picchi localmente prossimi ai 45°C, accompagnati da prolungate "notti tropicali" che limitano il raffrescamento nelle ore notturne.
Le elevate temperature del terreno e delle infrastrutture elettriche, unite al significativo incremento dei consumi energetici legati alla climatizzazione, hanno sottoposto la rete di distribuzione a condizioni di esercizio eccezionali, accelerando il degrado degli isolamenti dei cavi interrati e aumentando la probabilità di guasti.
Per far fronte a questo contesto straordinario, e-distribuzione ha attivato il rafforzamento del personale reperibile previsto dal Piano Estate, incrementando la presenza sul territorio di risorse operative e tecniche dedicate alla gestione delle emergenze e al rapido ripristino del servizio. Complessivamente sono state mobilitate circa 100 persone tra personale aziendale e imprese appaltatrici, con l'impiego di gruppi elettrogeni e Power Station mobili, distribuite nelle aree maggiormente esposte al rischio di disalimentazione.
Particolare attenzione viene costantemente dedicata al raccordo continuo con tutte le istituzioni, soprattutto in occasione degli eventi più significativi o in presenza di disalimentazioni che interessano utenze sensibili e servizi essenziali. Tale coordinamento consente la condivisione tempestiva delle informazioni, la definizione delle priorità di intervento e l'attivazione delle necessarie misure di supporto alla popolazione.

In questo contesto si sono verificate alcune interruzioni del servizio elettrico nell'ambito del Comune di Bari Sardo che hanno interessato la rete di Bassa Tensione e la rete di Media Tensione.
Nello specifico, dal 1 Giugno 2026 si sono verificate n°4 interruzioni di energia elettrica causate da guasti delle nostre linee di Media Tensione e dovute ai già menzionati fenomeni di ondate di calore.
Per quanto concerne le interruzioni di bassa tensione, queste sono state causate dall'aumento dei carichi della clientela dovute al forte caldo ed all'aumentare delle utenze in essere dovute ai fenomeni turistici del luogo.

Id. 114768769

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Per fronteggiare tali situazioni, nel corso delle ultime settimane sono stati eseguiti interventi volti razionalizzare i carichi sui circuiti di Bassa Tensione realizzando nuove linee.
In particolare, gli interventi sono stati eseguiti presso le nostre cabine secondarie situate in Via Cagliari e in Corso Vittorio Emanuele, e nel corso dei prossimi mesi saranno posti in essere ulteriori interventi volti ad appianare le restanti criticità.

In ultimo, in aggiunta alla gestione del ripristino delle situazioni di guasto sulle reti elettriche, abbiamo in corso un piano di investimenti sulla rete elettrica regionale che prevede la realizzazione di nuove cabine primarie, centri satellite, linee interrate e interventi di digitalizzazione della rete.
Nello specifico, il comune di Bari Sardo sarà interessato da un piano di interventi di sostituzione/rinnovo di circa 3 km di linee elettriche di Media Tensione.
Tali interventi hanno la finalità di accrescerne la resilienza, la capacità e l'affidabilità della rete elettrica.

Resta confermata la disponibilità dei nostri riferimenti territoriali ad un costante confronto volto a definire una pianificazione degli interventi prioritari ed a rafforzare la collaborazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Salvatore Esposito
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.